

Informationen über Gasbeschaffenheiten

Die Zusammensetzung des Naturproduktes 'Erdgas' unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G 260 festgelegt sind. Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte des bezogenen Erdgases wieder. Die Angaben beziehen sich auf den Normzustand nach DIN EN ISO 13443 mit der Temperatur im Normzustand 0 °C und dem Druck im Normzustand 1,01325 bar, sowie der Verbrennungstemperatur 25 °C nach DIN EN ISO 6976.

Monatsdurchschnittsanalyse für: 01.08.2016 - 01.09.2016
 GB Bezirk: Creos Perl-Besch
 DE70047666706G0000047500010S00V1A

Messwerte *	Symbol	Wert
Brennwert (gemessen)	Hseff	11,318 kWh/m ³
Normdichte (gemessen)	Rhon	0,7707 kg/m ³
Kohlenstoffdioxid	CO2	1,13 mol-%

Gaskomponenten *	Symbol	Wert
Kohlenstoffdioxid	CO2	1,13 mol-%
Stickstoff	N2	0,7667 mol-%
Methan	CH4	93,5714 mol-%
Ethan	C2H6	3,7369 mol-%
Propan	C3H8	0,6059 mol-%
2-Methylpropan	iC4H10	0,0816 mol-%
n-Butan	nC4H10	0,0788 mol-%
2-Methylbutan	i-C5H12	0,0154 mol-%
n-Penthan	n-C5H12	0,0113 mol-%
Hexan+	C6plus	0,0016 mol-%
2,2 Dimethylpropan	neo-C5H12	0,0000 mol-%
Sauerstoff	O2	0,0000 mol-%

Berechnungsgrößen	Symbol	Wert
Heizwert (Volumen) **	Hin	10,214 kWh/m ³
Spez- CO2 - Emissionsfaktor **	ECO2	0,056104 t/GJ
Methanzahl	MZ	86 -
Brennwert (molar) ***	Hsm	910,760 kJ/mol
Heizwert (molar) ***	Him	821,960 kJ/mol
Wobbe Index ***	Ws	14,659 kWh/m ³
Wobbe Index ***	Wi	13,229 kWh/m ³
Molare Masse ***	M	17,2285 kg/kmol

* Die Messwerte sowie die Gaskomponenten wurden mit einem geeichten Prozesschromatographen ermittelt.

** Die Ermittlung des Heizwertes sowie des spez. CO2-Emissionsfaktors wurde nach dem DVGW Merkblatt G 693 (M) vom Januar 2011 durchgeführt.

*** Die Ermittlung der übrigen Berechnungsgrößen erfolgte gemäß ISO 6976 / DIN 51857.

Akkreditierte Gasanalysen nach DIN EN ISO / IEC 17025 sind durch Beauftragung unseres Kompetenzzentrums Gasqualität erhältlich.